

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 103»  
ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА  
453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская д.10,  
тел. (34781) 23-1-45, телефон «Доверия» (34781) 22-9-22, gpnсу103@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 64 / 1 / 3**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

№ 1» городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Республики Башкортостан во исполнение распоряжения начальника отдела ФГПН ФГКУ  
«Специальное управление ФПС № 103 МЧС России» от 24 октября 2016 г. № 64, ст. 6, 6.1  
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 05  
мин. 07.11.2016 по 13 ч. 03 мин. 07.11.2016; с 14 ч. 35 мин. 15.11.2016 по 15 ч. 00 мин. 15.11.2016; с 11  
ч. 30 мин. 24.11.2016 по 13 ч. 15 мин. 24.11.2016; с 14 ч. 30 мин. 24.11.2016 по 16 ч. 40 мин.  
24.11.2016; с 15 ч. 45 мин. 01.12.2016 по 17 ч. 15 мин. 01.12.2016; с 09 ч. 30 мин. 02.12.2016 по 10 ч. 30  
мин. 02.12.2016 проведена плановая проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 103 МЧС России» по пожарному надзору капитаном внутренней службы  
Двинских Тимофеем Викторовичем, государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление  
ФПС № 103 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Бакеевым Павлом  
Ирековичем здания МБУДО «Детская школа искусств № 1» ЗАТО Межгорье Республики  
Башкортостан, по адресу: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Чулковой Ириной Юрьевной, директором МБУДО «Детская школа искусств № 1» ЗАТО  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Межгорье Республики Башкортостан, Гореловым Александром Михайловичем, заместителем  
директора по АХР МБУДО «Детская школа искусств № 1» ЗАТО Межгорье Республики  
Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании МБУДО «Детская школа искусств № 1» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, по адресу: г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 5, эвакуационный выход из помещения коридора административной части на 1 этаже в лестничную клетку не	п. 4.1, п. 6 табл. 2 п. 5.1 Норм пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03, утвержденных приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323.	31.05.2018 17.04.2017 Менд	Вкл. в Программу

